

Reporte de Circular



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

DATOS DEL PROCESO

Número de Expediente:	PG.SA-496/26
Número de Pliego:	2-0041-CME26
Objeto del Pliego:	Adquisición de UPS destinadas a las salas de cómputo de las cabeceras departamentales
Unidad Operativa:	2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL

DETALLE DE LA CIRCULAR

Número de Circular:	2
Tipo de Circular:	Con consulta
Tipo de proceso:	Contratacion Menor
Fecha Publicación:	30/09/2026

MOTIVO

Circular Aclaratoria n.º 2

ACLARACIONES

1. En relación a la consulta n.º 4 ingresada en el portal PBAC, se detalla a continuación lo informado por la Subsecretaría de Informática de la Procuración General:

FERNANDEZ DANIEL RUBEN

CONSULTA n.º 4: Buenos días, se solicita por favor indicar cual es la potencia de salida que van a manejar para mantener la autonomía de 40 minutos e indicar si los bancos de baterías tienen que ser con kit rackeable pero de deslizamiento.

RESPUESTA CONSULTA n.º 4: Se informa que: - Se deberán respetar los tiempos de autonomía requeridos en las especificaciones técnicas, adicionando packs de baterías si fuera necesario. A fin de realizar el cálculo podrá utilizarse el factor de potencia del equipo ofertado, por ejemplo un equipo con factor de potencia 0.8, su potencia máxima es de 2400W y su media carga de 1200w. Se permitirá una variación en el tiempo de autonomía de ±15%, a fin de favorecer la pluralidad de ofertas. Con respecto al kit de rackeo, es indistinto si es deslizable o no.

MODIFICACIONES

No se registraron modificaciones.