



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Defensoría General Departamental, del Departamento Judicial Zárate - Campana.-

UBICACIÓN: calle Berutti N° 305, Campana.-

OBRA: Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo. La instalación a efectuar deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes. Se proveerán **siete (7)** equipos con sistema frío / calor.

ÍTEM 1: Del equipo:

Equipo tipo Split, de capacidad según detalle, sistema frío / calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Se proveerá bomba de desagote en el equipo interior.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Cantidad	Capacidad (frig/h)
5	2.500,00
2	4.000,00

ÍTEM 2: CANALIZACIÓN INTERNA

En el caso que existieran tramos de cañería (conexión entre unidad evaporadora con condensadora), se deberán canalizar por medio cable canales plásticos con tapa de medidas acordes. Los mismos deberán garantizar la correcta conducción de las cañerías sin producirle daño alguno. Además, se deberán fijar por medio de tarugos y tornillos al tabique por donde se desarrollan.

Notas aclaratorias:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.
- El Contratista deberá proveer e instalar **bombas de desagote** hacia el exterior del agua de drenaje del equipo interior si corresponde. Será evaluada su necesidad con la oficina de Arquitectura e Infraestructura al momento de la visita de obra.
- La capacidad requerida del equipo debé tomarse del precálculo, el contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva

(011) 4897 - 7859

DELEGACIÓN SAN MARTÍN / ZÁRATE - CAMPANA
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL

ALICIA LAURA DIAZ
Delegada
Dpto. Judicial Zárate Campana
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

y provisional vigente.

- Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la **Delegación San Martín / Zárate- Campana, del Departamento de Arquitectura e infraestructura al teléfono (011) 4897 – 7859, o por correo electrónico a ladiaz@mpba.gov.ar.**
- La visita de obra se realizará con una semana de anticipación a la presentación de las propuestas.



Arq. LAURA DIAZ
Delegada
Dto. Judicial Zárate Campana
Dto. Arquitectura e Infraestructura

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Ubicado en calle Berutti N° 305, Campana.-
Departamento Judicial Zárate - Campana.-

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
	ACONDICIONAMIENTO DE AIRE			
1	Equipos de aire acondicionado tipo split frio calor 2.500 frigs.	un	5,00	
2	Equipos de aire acondicionado tipo split frio calor 4.000 frigs.	un	2,00	
3	Colocación equipos 2.500 frigs.	un	5,00	
4	Colocación equipos 4.000 frigs.	un	2,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)			\$ 125.323	

[Firma]
Atq. LAURA DIAZ
Delegada
Dto. Judicial Zárate Campana
Dto. Arquitectura e Infraestructura



*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL

14/03/2017

