



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO  
PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  
CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Asesoría n°2  
DOMICILIO: calle Juan Manuel de Rosas n° 3524, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca: YORK  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 4500 Frigocalorías

Marca: YORK  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías

Marca: TRANE  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 03 (Tres)  
Capacidad Aprox.: 2250 Frigocalorías



### **ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

#### **NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.


Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



# Asesoría 2

PLANIMETRÍA



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Asesoría 2  
Dpto Judicial  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

Planta Baja

Ubicación: Juan Manuel de Rosas 3524, San Justo (BA)

escala fecha dibujo referencia reviso

plano n°

1





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO  
PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  
CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO:	Asesorías <b>n° 3</b>
DOMICILIO:	calle Hipolito Yrigoyen n° 2185, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	ELECTRA
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	01 (Uno)
Capacidad Aprox.:	6000 Frigocalorías

Marca:	ELECTRA
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	02 (Dos)
Capacidad Aprox.:	2250 / 3000 Frigocalorías

Marca:	TOP HOUSE
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	01 (Uno)
Capacidad Aprox.:	2250 / 3000 Frigocalorías




### **ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


#### **NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.





# PLANIMETRÍA



Asesoría 3  
Dpto Judicial  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

## Planta Baja

Ubicación: H. Yrigoyen 2185, San Justo (BA)

escala fecha dibujo referencia verso

plano n°

1





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PODER JUDICIAL**

**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fuero Penal Juvenil  
DOMICILIO: Av. Pte. A. Illia n° 2185, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca: TCL  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 12 (Doce)  
Capacidad Aprox.: 2250 / 3000 Frigocalorías

Marca: BGH  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 05 (Cinco)  
Capacidad Aprox.: 2250 / 3000 Frigocalorías

Marca: TRANE  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías

Marca:	ZENITH
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	01 (Uno)
Capacidad Aprox.:	3000 Frigocalorías

### **ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

#### **NOTA:**


- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

  
Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PLANIMETRÍA



**PLANTA BAJA**

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegación Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Alcaldía  
Dpto Judicial  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

**Planta Baja**

Ubicación: Calle Illia 2185, San Justo (BA)

escala  
1:100

fecha

dibujo


referencia

revisó


plano n°

1





PLANIMETRÍA



1º PISO

Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Producción General

Fuera Penal Juvenil  
Dpto Judicial  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

Planta 1º Piso

Ubicación: Calle Illia 2185, San Justo (BA)

escala 1:100

fecha

dibujo

referencia

reviso

plano n°

2






Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Ufij 2 y 4 Dpto Judicial La Matanza	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V							plano n° <div>3</div>
	Ubicación: Calle Illia 2185, San Justo (BA)		escala 1:100	fecha	dibujo	referencia	reviso	





PLANIMETRIA



3° PISO

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Ufij 1 y 3  
Dpto Judicial  
La Matanza

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

Ubicación: Calle Illia 2185, San Justo (BA)

escala  
1:100

fecha

dibujo

referencia

revisó

plano n°

4