

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio  
DOMICILIO: calle 26 esquina 37, Piso 2°, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Trane
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	04 (cuatro)
Ubicación:	2° Piso edificio Fiscalía General
Capacidad Aprox.:	3.000 / 4.500 Frigocalorías


**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO:	Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio
DOMICILIO:	calle 26 esquina 37, Piso 3°, Mercedes (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Trane
Refrigerante:	R – 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	08 (ocho)
Ubicación:	3° Piso edificio Fiscalía General
Capacidad Aprox.:	2.250 / 4.500 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**


1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)

7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO:	Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio
DOMICILIO:	calle 26 esquina 37, Piso 5°, Mercedes (BA)
DEPTO. JUDICIAL:	Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Trane
Refrigerante:	R – 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	09 (nueve)
Ubicación:	5° Piso edificio Fiscalía General
Capacidad Aprox.:	3.000 / 4.500 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**


1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema

5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Despacho Fiscal General y Fiscal General Adjunto  
DOMICILIO: calle 26 esquina 37, Piso 6°, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Trane
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	03 (tres)
Ubicación:	6° Piso edificio Fiscalía General
Capacidad Aprox.:	3.000 / 6.000 y 10.000 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**


1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)

7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**PODER JUDICIAL**

**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: O.T.I.P.  
DOMICILIO: calle 26 esquina 37, Piso 7°, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca: Trane  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 07 (siete)  
Ubicación: 7° Piso edificio Fiscalía General  
Capacidad Aprox.: 2.250 / 4.500 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**


1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)

7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA  
INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Edificio Anexo a Fiscalía General  
DOMICILIO: calle 26 esq. 37, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Electra / Trane	
Refrigerante:	R - 22	
Presión de Servicio:	350 psi	
Cantidad:	12 (doce)	
Ubicación:	Piso 1°	04 (cuatro) unidades
	Piso 2°	04 (cuatro) unidades
	Piso 3°	04 (cuatro) unidades
Capacidad Aprox.:	3.000 / 4.500	Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general




6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fiscalías de Juicio  
DOMICILIO: calle 26 esquina 31, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**


Marca: TCL  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 13 (Trece)  
Capacidad Aprox.: 2.250 / 4.500 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Curaduría Oficial de Alienados  
DOMICILIO: calle 21 n° 732, Mercedes (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	Trane
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	08 (Ocho)
Capacidad Aprox.:	2.250 / 3.000 Frigocalorías


**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General