

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fuero Penal Juvenil
DOMICILIO: Calle Belgrano 76/78, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos modelo unidades separadas tipo "Split"

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 4500 Frigo/Kcal

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 12 (Doce)
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal


Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Defensorías Descentralizadas Ituzaingó
DOMICILIO: Calle Brandsen 3346 / 50, Piso 1°, Ituzaingó (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 5 (Cinco)
Capacidad Aprox.: 4500 Frigorías

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 6000 Frigo/Kcal


Marca:	SURREY
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Ubicación:	Informática Planta Baja
Cantidad:	1 (Uno)
Capacidad Aprox.:	6000 Frigorias

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO



1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.


Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Descentralizada
Fiscalía y Defensoría
Ituzaingó

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V

Procuración General

Planta 1° Piso

Ubicación: Brandsen 3350, Ituzaingó (BA)

escala

1:100

fecha

dibujo

referencia

revisó

plano n°

1



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Defensoría General
DOMICILIO: Calle Almirante Colón 316, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Ubicación: Planta Baja
Capacidad Aprox.: 6000 Frigo/Kcal

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 10 (Diez)
Ubicación: Piso 1° - Piso 2° - Piso 3°
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal


Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Ubicación: Piso 2° - Piso 3°
Capacidad Aprox.: 4500 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.
- Se adjunta plano del inmueble a título ilustrativo.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General
Ministerio Pub. Defensa
Morón

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V | Procuración General



Planta Baja

Ubicación: Calle Colón n° 316 - Morón (BA)

NS

NJ

1



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General
Ministerio Pub. Defensa
Morón

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V | Procuración General



Planta Piso 1°

Ubicación: Calle Colón n° 316 - Morón (BA)

NS

NJ

3



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General
Ministerio Pub. Defensa
Morón

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V | Procuración General



Planta Piso 2°

Ubicación: Calle Colón n° 316 - Morón (BA)

Escala: NS
Fecha: NJ

Sección

4



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAR
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General
Ministerio Pub. Defensa
Morón

Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V | Procuración General

Planta Piso 3°

Usador: Calle Colon n° 316 - Moron (BA)

PROYECTO: NS
FECHA: NJ

5