



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Año 2023

Número de expediente:	PG.SA.-818/23
Número del proceso de compra:	2-0656-LPU23
Nombre del proceso de compra:	Servicio de mantenimiento de ascensores para el año 2024
Unidad Operativa de Adquisiciones:	2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL

Información de la circular:

Número de circular	1
Tipo circular	Con consulta
Tipo de proceso	Licitacion Pública
Fecha de publicación	08/09/2023

Motivo de la circular:

Circular Aclaratoria N° 1

Aclaraciones

Aclaración N° 1

Descripción	<p>Consulta: ¿Las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo IV son las mismas para ascensores electromecánicos e hidráulicos?</p> <p>Respuesta: Se adjuntan en el expediente las Especificaciones Técnicas para Ascensores Electromecánico e Hidráulico por separado, de lo cual se desprende que las mencionadas especificaciones no son las mismas.</p>
-------------	--

Aclaración N° 2

Descripción	<p>Consulta: Respecto al punto 3.2 donde dice: " Por tratarse de un servicio preventivo y predictivo, la Empresa Contratista deberá diagnosticar y presupuestar las siguientes provisiones y tareas:</p> <p>3.2.1. Reparaciones mecánicas en las maquinas reductoras de tracción y frenos.</p> <p>3.2.2. Reparaciones mecánicas y eléctricas en los motores de tracción, motores de bombeo de los equipos hidráulicos, excitatrices, generadores y motores de los operadores de puertas.</p> <p>3.2.3. Cambio de los cables de acero de tracción y/o acortado de los mismos.</p> <p>3.2.4. Cambio de los cables de comando.</p> <p>3.2.5. Reparaciones mecánicas en poleas de tracción y/o desvío.</p> <p>3.2.6. Modernizaciones y mejoras propuestas o solicitadas por el Ministerio Publico.</p> <p>3.2.7. Reparaciones o cambio de piezas por vandalismo o mal uso de los usuarios.</p> <p>3.2.8. Componentes de los controladores electrónicos.</p> <p>1) ¿Todos los elementos, materiales o repuestos no detallados en los puntos 3.2.1 al 3.2.8 deberán ser provisto por parte de la firma contratista?</p>
	<p>Respuesta: Respecto a la consulta sobre el punto 3.2: todos los elementos, materiales o repuestos no detallados en los puntos 3.2.1 al 3.2.8 deben ser provistos por la firma siempre y cuando las tareas a realizar tengan un alcance de mantenimiento preventivo predictivo. Como se indica en el punto 3.1: "La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas mensuales y semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las características y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, característica o función que requiera un control periódico, también será realizado con la frecuencia que la Inspección considere conveniente teniendo en cuenta que el control de dichas partes deberá revestir el carácter preventivo y predictivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores". Si los trabajos no detallados que se deban realizar son de índole CORRECTIVA, los mismos deben ser diagnosticado, presentándose el presupuesto correspondiente previo a su ejecución.</p> <p>Aclaración: el mantenimiento de carácter preventivo predictivo implica la realización de un control con determinada periodicidad (en este caso mensual) de los elevadores; los trabajos a realizar conllevan desde la verificación del estado general de los mismos hasta la limpieza, lubricación, engrase de todas las partes que así lo requieran con la utilización de los elementos y materiales acordes a estas tareas, informando al final de cada inspección el estado general en que se encuentran los equipos. Esto también incluye de, de ser necesario, el aceite para máquinas y motores, el barrido de todos los contactos, la verificación del estado de tuercas y tornillos, entre otras tareas que se detallan en el pliego, con el objetivo de prevenir y predecir problemas en el funcionamiento de los ascensores. En caso de que se diagnostique alguna falla o elemento que requiera de repuestos o trabajo que exceda las tareas preventivas predictivas, se deberá informar y presupuestar la/las labores a realizar con los elementos, materiales y/o repuestos a utilizar, las cuales se llevaran a cabo una vez se encuentre aprobado por el Ministerio Público.</p>
	<p>Consulta: 2) Si la consulta anterior es negativa detallar que elementos, materiales o repuestos deberán ser provisto por parte de la firma contratista.</p>
	<p>Respuesta: La firma deberá proveer todo elemento, material, insumo o repuesto que permita la correcta y total realización de los trabajos de índole preventivo predictivo.</p>

Aclaración N° 3

Descripción	<p>Consulta: Anexo VII de Especificaciones Técnicas Plataforma Silla de Ruedas ÍTEM 4 - Alcances y aclaraciones de las tareas descriptas puntos 4.4 y 4.5:</p> <p>4.4 Están incluidos y serán provisto por el contratista sin cargo para el Ministerio Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o se rompa en el plazo legal de la contratación con exención de lo manifestado en el párrafo anterior.</p> <p>4.5 En caso de resultar necesaria la ejecución de algunas tareas adicionales se deberán presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Público, para su análisis técnico-administrativo y su eventual contratación por parte del Ministerio Público.</p>
	<p>1) ¿Cuáles serían los elementos, materiales y repuestos a proveer por parte de la firma contratista?</p>
	<p>Respuesta: La firma deberá proveer todo elemento, material y repuesto que permita la realización del mantenimiento preventivo predictivo. En caso de que exista la necesidad de realizar tareas correctivas debe realizarse un presupuesto a aprobarse por la dependencia correspondiente, con la excepción de que algún elemento o material se deteriore o rompa en el plazo legal de la contratación sin incluir reparaciones o piezas dañadas por vandalismo, ni modernización y mejoras propuestas o solicitadas por el Ministerio Público.</p>
	<p>Consulta: 2) ¿Respecto del punto 4.5 que elementos, materiales o repuestos se encuentran excluidos a proveer por parte de la firma contratista ?</p> <p>Respuesta: Si resulta necesaria la ejecución de tareas adicionales al pliego preventivo predictivo, la firma deberá presentar el o los presupuestos donde se deberán incluir materiales, elementos o repuestos requeridos para poder llevar a cabo los trabajos. Es decir que deben ser provistos por la firma contratista, pero dentro de un presupuesto que justifique el gasto y la utilización de los mismos.</p>

Comunicaciones enviadas al proveedor

Medio de comunicación	Cantidad enviada	Acción
Correo electrónico	1	Ver

[Cerrar](#)