



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE**

DESTINO: Asesorías y Fiscalía Fuero Juvenil, Departamento Judicial de San Martín.

Ubicación: calle Av. Ricardo Balbín N° 2.656 / 62 / 64 de la localidad de Gral. San Martín.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica, para la cual se deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente exclusiva para los equipos. Dicha instalación contara con puesta a tierra y llave termo magnética, y una por cada equipo.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

ITEM 1: De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad según detalle, sistema frío / calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Cantidad	Capacidad (frig/h)
7	6.000,00
3	3.000,00

Cantidad total: diez (10) unidades.

Plazo de entrega: treinta (30) días.

Se adjunta planta de ubicación de los mismos.

ITEM 2: CARPINTERIAS METALICAS:

Provisión y colocación de diez (10) estructuras metálicas por equipos para su ubicación.

La estructura será realizada en hierro ángulo tipo “L” de 2” x 2” x 1/4”, la misma será colgada de la losa existente abrochada a la misma.

La estructura será entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de esmalte sintético.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

ITEM 3: ADECUACIÓN DE CAÑERÍAS DE EQUIPOS EXISTENTES:

Se realizara una nueva distribución de las cañerías de zinc, de los equipos existentes, de acuerdo con la nueva distribución de oficinas y despachos.

La misma se realizara de acuerdo a la instalación existente.

Notas aclaratorias:

- Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

- La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precalculo, el Contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

- El Contratista deberá proveer e instalar bombas de desagote hacia el exterior del agua de drenaje de cada equipo interior.

- El contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.

- El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente.

- Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer, como así también presentar un plano de la instalación eléctrica a realizarse firmado por un electricista matriculado.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

- Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV del Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: 15 (5) 801 – 3659.

15 (5) 801 – 3659

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURACION GENERAL

Gral. San Martín, 10 de Enero de 2011.