



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

Destino : ADMINISTRACION

Lugar de Entrega : B. MITRE Nº 135 , Junín Bs. As.

Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora, split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética de 10 Amp (ajustar a especificación del fabricante).

Equipo 1:

Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología , tipo 2250 Frío , eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

Cantidad : dos (2) unidades

Nota:

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

Plazo de Entrega : 10 (diez) días


Arq. CORNAGO JOSE LUIS
DELEGADO
Deleg. REGIONAL III D.A.L.