



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ES COPIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE CENTRAL DE ALARMA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

DESTINO: Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio
DOMICILIO: Calle: Florencio Varela n° 2601, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza


Reglón 1: Provisión e Instalación de un Sistema de Alarma

Se proveerán e instalarán Cinco (05) centrales de alarma de Tres (03) zonas, DSC, POWER SERIES PC 1832 o equivalente en calidad y técnica, dotada de los siguientes elementos:

- Panel de control, con teclado en castellano, iluminado y pantalla de LCD 5500Z o similar en calidad, cantidad: Quince (15).
- Batería de Gel, 12Volt – 7Ampere., libre mantenimiento marca NARUMI o similar, cantidad: Ocho (08).
- Sirena para exterior de 120 dB, dos piezoeléctricas bitonal alternadas, rango de tensión 8 a 15 VDC, con antidesarme, led multifunción, carcasa metálica, luz Strobe PRO F2 AM, dimensiones 346 mm. x 106 mm. x 50 mm. Con LED indicador de estado, Modelo SSX – 110 o similar en calidad y técnica, cantidad: Cinco (05).
- Sirena interior con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme, 20 watts, 6 tonos, modelo SSX-401 o similar en calidad y técnica, cantidad: Catorce (14).
- Con discado telefónico, transmisor radial o por GPRS cantidad: Tres (03).
- Transformador de alimentación, dimensionado para el consumo del sistema, con salida de tensión regulada y estabilizada.
- Gabinete metálico, de dimensiones adecuadas para alojar la central y la batería de gel.
- Módulos de expansión de zonas, PC 5108 o compatibles con la central propuesta, cantidad: Seis (06).
- Materiales necesarios para instalación, reparación de sectores dañados.

Detector de movimiento infrarrojo pasivo digital:

- Programable para poder funcionar en combinación entre dos sectores
- Compensación térmica digital
- Procesador digital de señales (DMA II)
- Ajuste de ganancia programable
- Muy alta inmunidad a RF
- Sensores con nivel reducido de ruido
- Alto nivel de protección estática y en contra de sobre tensión transitoria
- Excepcional inmunidad a la luz blanca
- Contador de pulsos programables de 1 a 9
- Led bicolor para conteo de pulsos y detección
- Cobertura 11 x 11 mts.
- Dispositivo anti sabotaje
- Con memoria EEPROM
- Provisto con base y rotulas de montaje
- Modelo compatible con la central de alarma propuesta.
- **Cantidad: Sesenta y Ocho (68) unidades.**



Arg. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Sensor magnético universal:

- Sobrepuesto para portones y persianas
- Apertura 10 – 20 mm
- Tamaño 2.0"L x 0.25" A x 3/8"h
- Cantidad: Doce (12) unidades.

Varios:


- Cable canal de 14 x 7 mm. Con pegamento, largo por tira 2,00 mts, marca "ZOLODA" línea TP o similar. Se fijara mediante tornillos y tarugos plásticos cada 80 cm. de longitud.
- Cable unipolar blanco de 1 mm. Pirelli o similar
- Cable con vaina de dos pares, normalizado para telefonía.
- Se proveerá material y mano de obra para efectuar el cableado de la línea telefónica directa afectada a la oficina, y la programación de los números a discar en caso de eventos. La ubicación de los elementos será determinada durante la visita de obra.
- Se efectuara la limpieza diaria y general de la obra. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectada por la tarea a realizar. Se deja sentado que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas, serán responsabilidad del contratista, sin ningún tipo de perjuicio hacia la dependencia.
- La presentación de las propuestas técnicas, deberán estar acompañadas por catálogos, manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los componentes.
- Se adjunta planos del inmueble a título ilustrativo con el diseño de la instalación y ubicación de elementos componentes.

Plazo de entrega: Treinta (30) días.

Renglón 2: Servicio de monitoreo mensual

Características del servicio:


- Sistema de monitoreo de alarma en el inmueble, se deberá consignar marca y modelo de equipos a emplear y sistema de enlace para el monitoreo.
- Servicio Técnico de asistencia.
- En caso de alerta o siniestro en el inmueble, la Empresa dará aviso al personal que la Procuración designe oportunamente para cada caso.
- El contratista deberá presentar mensualmente los informes de monitoreo a las delegaciones departamentales de Administración y Arquitectura respectivamente.


Arg NELSON DARIO CALAZA
Abogado Departamental
Secretaría de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ES COPIA



NOTAS:


- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente. La Empresa Contratista deberá presentar en la oferta Certificado de Inscripción en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y demás seguros que correspondan, debiendo dar cumplimiento a las normativas y legislación vigente en el área. Sin perjuicio de lo expuesto, el servicio se ajustara a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación.
- Se hará entrega con el equipo, Manual de usuario, Certificado de garantía, CD-ROM del software, etc.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 – 4725.

Delegación Departamental La Matanza
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NC


Irq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

ALARMA

PLANTA CONJUNTO




PLANIMETRIA



PLANTA MÓDULO N° 1

Superficie Cubierta aprox.:
402.05 m2



REFERENCIAS


- SENSOR DE MOVIMIENTO
- SENSOR MAGNÉTICO DE APERTURA TECLADO CENTRAL

Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

ALARMA

ES COPIA


PLANTA CONJUNTO




- ESTACIONAMIENTO GENERAL
- ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO FISCAL
- ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS



PLANIMETRIA



PLANTA MÓDULO N° 2
Superficie Cubierta aprox.:
421.60 m2



REFERENCIAS

- ⬢ SENSOR DE MOVIMIENTO
- ✕ SENSOR MAGNÉTICO DE APERTURA TECLADO
- CENTRAL



Ing. Nelson Dario Calaza
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General


ALARMA

ES COPIA

PLANTA CONJUNTO



PLANTA MÓDULO N° 3
Superficie Cubierta aprox.:
981.30 m2



REFERENCIAS

-  SENSOR DE MOVIMIENTO
-  SENSOR MAGNÉTICO DE APERTURA TECLADO CENTRAL
- 

(Signature)
Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

PLANIMETRÍA

EXPT.:
OBRA:

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO



ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotización por ítem
ITEM				
1	Centrales de Alarma, DSC, POWER SERIES PC 1832 ó equivalente en calidad y Técnica	un	5,00	
2	Panel de control, con teclado en castellano, iluminado y pantalla de LCD 5500Z o similar en calidad	un	15,00	
3	Batería de Gel, 12Volt – 7Ampere., libre mantenimiento marca NARUMI o similar, cantidad	un	8,00	
4	Sirena interior con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme, 20 watts, 6 tonos, modelo SSX-401 o similar en calidad y técnica	un	14,00	
5	Sirena para exterior de 120 dB, dos piezoeléctricas bisonal alternadas, rango de tensión 8 a 15 VDC, con antidesarme, led multifunción, carcasa metálica, luz Strobe PRO F2 AM, dimensiones 346 mm. x 106 mm. x 50 mm. Con LED indicador de estado, Modelo SSX – 110 o similar en calidad y técnica	un	5,00	
6	Módulos de expansión de zonas, PC 5108 o compatibles con la central propuesta	un	6,00	
7	Fuentes externas	un	3,00	
8	Sensores de movimiento infrarrojo digitales	un	68,00	
9	Sensores magnéticos universales	un	12,00	
10	Idem Con discado telefónico, transmisor radial o por GPRS	un	3,00	
11	Materiales necesarios para instalación, reparación de sectores dañados	gl	1,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)				\$ 185.800

[Firma]
Dr. NELSON DARIO CALAZA
 Delegado Departamental
 Departamento de Arquitectura e Infraestructura
 Procuración General


*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra
 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
 PROCURACIÓN GENERAL

06/04/2017


ES COPIA

EXpte.:
OBRA:

PLANILLA DE C MPUTO Y PRESUPUESTO



�TEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS			UNIDAD	Cantidad	Cotizaci�n por �tem
	ITEM					
1	Servicio de Monitoreo Mensual			mes	5,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)						\$ 3.250


Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuraci n General

ES COPIA

*Las cantidades definitivas surgir n de la Visita de Obra
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACI N GENERAL

06/04/2017