



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL Y RECARGA DE
MATAFUEGOS TRICLASE – PERÍODO 2023**

DESTINO: Dependencias de M.P.B.A.
DOMICILIO: Predios del MPBA Fiscal
Predios del MPBA de la Defensa
Predios del MPBA Tutelar
Predios de las Delegaciones dptales. De la Procuración Gral.
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

ITEM 1: CONTROL Y RECARGA DEL MATAFUEGO

Detalle del trabajo:

Se procederá al control del estado del extintor y recarga incluyendo:

- Reemplazo de sus componentes defectuosos,
- Presurización con Argón
- Recarga con polvo químico seco, (halocleam), apto para fuegos clase ABC,
- Verificación de presión de lectura y estado del manómetro
- Especificar marca y sello de aprobación del producto
- Colocación de sello oficial obligatorio de conformidad Ley 19587
- Colocar del extintor en lugar de origen, corroborando el estado de la baliza y reparación o reemplazo de esta en caso de corresponder.
- Etiquetado de vencimiento a la vista.
- **Se habrán de reemplazar DOS (02) matafuegos correspondientes a los inmuebles sitios en la calle Varela 2601 y la Av. J.D. Perón 3264, San Justo, por motivo de caducidad (año 2003). Estos serán reemplazados por otros de igual carga y características.**

**ITEM 2: MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN**

Descripción				Potencial
Ubicación	Clase	Cap (Kg.)	Cant.	Extintor
Almafuerte 3133, S. J.	ABC	5	14	6 A – 40 BC
Av. Perón 2820, S. J.	ABC	5	15	6 A – 40 BC
Av. Perón 3068, S. J.	ABC	5	11	6 A – 40 BC
Av. Illia 2185, 1º Piso	ABC	5	3	6 A – 40 BC

**ITEM 3: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN**

Descripción	Potenci
-------------	---------

				al
Ubicación	Clase	Cap (Kg.)	Cant.	Extintor
F. Varela 2601, S. J.	ABC	5	24 (1 debe ser reemplazado)	6 A – 40 BC
F. Varela 2601 - Mantenimiento (cedido por la Defensoría. Ver con Lic. Pedro Marasco)	ABC	5	1	6 A – 40 BC
F. Varela 2264, S. J.	ABC	5	3	6 A – 40 BC
Mendoza 2458, S. J.	ABC	5	4	6 A – 40 BC
Yrigoyen 2185, S. J.	ABC	5	4	6 A – 40 BC
Av. Perón 3264, S. J.	ABC	5	13 (1 debe ser reemplazado)	6 A – 40 BC
Av. Indart 2674, S. J.	ABC	5	8	6 A – 40 BC
Paraguay 2237, S. J.	ABC	5	11	6 A – 40 BC
Juan Florio 3511, S. J.	ABC	5	2	6 A – 40 BC
Av. Illia 2185, PB, 2°y3° Piso	ABC	5	9	6 A – 40 BC
Av. Luro 5676, Laferrere	ABC	5	12	6 A – 40 BC

ITEM 4: MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción				Potencial
Ubicación	Clase	Cap (Kg.)	Cant.	Extintor
Paraguay 2290, S. J.	ABC	5	8	6 A – 40 BC

ITEM 5: DEPENDENCIAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DEL M.P.B.A.
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción				Potencial
Ubicación	Clase	Cap (Kg.)	Cant.	Extintor
Perú 1935	ABC	5	7	6 A – 40 BC



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

Cantidad a controlar y recargar: **Ciento cuarenta y nueve (149)** unidades.

Cantidad a reemplazar por finalización de vida útil (fabricación año 2003): **DOS (02)** unidades identificadas con los números: 958580 y 39417, respectivamente.

Plazo de entrega: Quince (15) días.

NOTAS:

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Deberán ser colocados conformando 1 (un) puesto de incendio en el nivel, ubicados según planos (en áreas públicas y a una distancia equidistante uno del otro).
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista y previa presentación de las muestras al dpto. De arquitectura e infraestructura para su aprobación.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 – 4725.