



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE DISPOSITIVO DE TRANSMISOR POR CAMBIO DE TECNOLOGIA EN CENTRAL DE ALARMA MONITOREADA

DESTINO: Deposito Departamental de Causas y Efectos - FGD
Delegación Departamental de Administración y otros
DOMICILIO: Calle: Chacabuco n° 120, Moreno (BA)
Bvard. Evita n° 2821, Moreno (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Moreno – Gral. Rodríguez

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

Provisión de Transmisores de Tecnología 4G

Se proveerá Transmisores de tecnología 4G con las siguientes características:

- Comunicador universal con tecnología celular 4G LTE
- Diseñado para conectarse a los paneles de alarmas
- Compatible con paneles Contact ID (Tip Ring)/ conexión a través de bus de datos del panel.
- Integrado al software de monitoreo de la central mediante protocolo TCP Tecnología 4G LTE
- Alimentación 12 volt.
- Conexión directamente a batería de panel
- Compatible con App Click
- Actualización remota de firmware
- Programación remota y consulta de estado en Beat
- Con admisión IP fijas y dinámicas
- 2 salidas con funciones de domótica
- 2 entradas de zonas NA o NC

Cantidades: Un (1) transmisor en el domicilio de la calle Chacabuco n° 120, Moreno (BA)
Un (1) transmisor en el domicilio del Bvard. Evita n° 2821, Moreno (BA)

Plazo de entrega: Cinco (05) días

NOTA ACLARATORIA:

- Se hará entrega con el equipo, Manual de usuario, Certificado de garantía, CD-ROM del software, etc.

Delegación Departamental
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NJ